

FCKW-Ausstieg (R22 Verbot)

Hinweise zum Nachfüllverbot von R22 und anderen HFCKW ab dem 01.01.2015

Der Einsatz von teilhalogenierten Fluorchlorkohlenwasserstoffen als Neuware ist ja seit dem 01.01.2012 zu Service- und Wartungszwecken verboten, ein Handling an den Anlagen ohne Kältemittelnachfüllung bzw. die Verwendung von zertifizierter Recycling Ware war aber bisher möglich.

Ab dem 01.01.2015 tritt nun die nächste Stufe der Verordnung (EG) 1005/2009 in Kraft, die auch diese Optionen untersagt.

Diese Restriktionen sollten dann endgültig für viele alte Bestandsanlagen das Aus bedeuten. Durch die Untersagung von Servicetätigkeiten wird selbst der Betrieb einer dichten Anlage sehr problematisch.

Bei der Planung von eventuellen Anlagenumstellungen auf ein Ersatzkältemittel ist in Betracht zu ziehen, dass zwei der Stoffe ein relativ hohes GWP haben, welches ab dem 01.01.2020 erneut das Serviceverbot aus der neuen F-Gase Verordnung (EG) 517/2014 für Anlagen mit einem Kältemittel mit GWP größer 2500 auf den Plan ruft. Deshalb ist hier oft die komplette Erneuerung der Anlage die bessere Option.

Hier der offizielle Text des Umweltbundesamts zu der Thematik Nachfüllverbot für R22 und andere HFCKW ab dem 01.01.2015:

Das Umweltbundesamt weist darauf hin, dass nach der Verordnung (EG) 1005/2009 ab dem 01.01.2015 ein Verwendungsverbot für alle teilhalogenierten ozonabbauenden Kältemittel (HFCKW), auch für aufbereitete Kältemittel, in Kraft tritt. Dies betrifft auch den HFCKW R22 sowie Mischungen, die diesen enthalten. Für vollhalogenierte Kältemittel, wie R12 und R11 gilt dieses Verbot schon seit längerem.

Das Verwendungsverbot umfasst dabei alle Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten, bei denen in den Kältekreislauf eingegriffen werden muss.

Für alle nachfolgend genannten Tätigkeiten ist zumindest eine Teilevakuierung der Anlage oder das Bedienen eines Ventils per Hand notwendig, daher sind diese Tätigkeiten nach dem 01.01.2015 nicht mehr zulässig:

- Filtertrocknerwechsel
- Ölwechsel
- Reparatur von Undichtheiten und der Weiterbetrieb der Anlage ohne Nachfüllen
- Druckmessungen mit mobilen Manometern mittels Schlauchleitung über Schraderventile

Diese Auslegung entspricht einem Beschluss der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Chemikaliensicherheit - Ausschuss „Fachfragen und Vollzug“ vom 09.07.2014.

Quelle: Umweltbundesamt/Themen/Wirtschaft-Konsum/Produkte/Fluorierte-Treibhausgase-fckw/Rechtliche-Regelungen

Auflistung von gängigen Ersatzstoffen für R22 Anlagen:

- R422D (MO29) GWP **2729**
- R417A (MO59) GWP 2346
- R422A (MO79) GWP **3143**

Weitere Fragen?

Unser Team steht Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.



DORR Kältetechnik
Klosterstraße 82
52146 Würselen

Tel. 0 24 05 41 93 17
info@dorr-kaelte.de
www.dorr-kaelte.de